

Zajkibocsátási értékek

S. Giustina in Colle, 24/04/2002

PROVE DI LABORATORIO

OGGETTO: Misurazione livello sonoro dB(A)

- STRUMENTAZIONE**

UTILIZZATA : Fonometro - marca: DELTA OHM
 - modello: HD 9019K1
 - matricola: 1007010167

- APPARECCHI :** UNITA' TERMICHE DEI NASTRI RADIANTI "OHA"

MODELLO UNITA' TERMICA	Livello sonoro dB(A) a 5 metri sulla verticale sotto l'unità termica in campo libero	
	Terminale fumi standard	Terminale fumi con silenziatore
OHA 20	< 60	< 50
OHA 50/100	< 60	< 50
OHA 150/200	< 75	< 55
OHA 300	< 75	< 55

I dati sono suscettibili di variazioni a seguito di modifiche che possono essere portate agli apparecchi.

SYSTEMA S.p.A.